

**ZP.271.3.2018.**

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.2.2018.

**Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N Dywity - Różnowo w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity”.**

Informuję, że dnia 07.03.2018 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytania oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), na które udzielam odpowiedzi :

**Pytania:**

- W km 3+100 – 3+141 zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika do szer. 2,5m z wymianą istniejącej nawierzchni na bezfazową kostkę betonową gr. 8cm. Nie przewiduje się wymiany krawężnika. Prośba o ustalenie w przypadku, gdy krawężnik jest uszkodzony?

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wymianę krawężników wraz podbudową i oporem na nowe oraz wszelkie prace związane z odtworzeniem nawierzchni przy krawężnikach

- W km 3+228 - 3+274 zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika do szer. 2,5m z wymianą istniejącej nawierzchni na bezfazową kostkę betonową gr. 8cm. Nie przewiduje się wymiany krawężnika. Prośba o ustalenie w przypadku, gdy krawężnik jest uszkodzony?

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wymianę krawężników wraz podbudową i oporem na nowe oraz wszelkie prace związane z odtworzeniem nawierzchni przy krawężnikach

- W km 3+400 - 3+636,32 zaprojektowano poszerzenie istniejącego chodnika do szer. 2,5m z wymianą istniejącej nawierzchni na bezfazową kostkę betonową gr. 8cm. Nie przewiduje się wymiany krawężnika. Prośba o ustalenie w przypadku, gdy krawężnik jest uszkodzony?

Odp. Zamawiający informuje, że Wykonawca w ofercie zobowiązany jest uwzględnić wymianę krawężników wraz podbudową i oporem na nowe oraz wszelkie prace związane z odtworzeniem nawierzchni przy krawężnikach

- Prosimy o przedmiar na ustawienie kładek kompozytowych.

Odp. Zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt. 9 przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia wyceny. Jednocześnie przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletuje oferty zawierającej cały zakres zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym.

- Koryto Strugi Spręcowo-Różnowo zabezpieczyć kiszka faszynową o gr. 20cm. Prośba o uzupełnienie kosztorysu o wykonanie zabezpieczenia z kieszki faszynowej.

Odp. Zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt. 9 przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do sporządzenia wyceny. Jednocześnie przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem zamówienia, dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Wobec powyższego Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kompletuje oferty zawierającej cały zakres zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym.

- Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego, drzewa Fi 76-100 cm wraz z wywozem na odległość wskazaną przez Zamawiającego. Prośba o udzielenie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowego zadania wydana została zintegrowana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający zamieszcza na stronie decyzję Dyw/88/2017 z dnia 26.06.2017 r.

- Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego, natomiast Wykonawca ma możliwość jego pierwokupu po cenach drewna ustalonych przez Zamawiającego. Prośba o wskazanie miejsca wywozu drewna z wycinki. Prośba o wykaz cen wykupu drewna.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że drewno z wycinki stanowić będzie własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wycinką, usunięciem karpiny, karczowaniem, uporządkowaniem terenu oraz utylizacją.

- Wszystkie materiały z rozbiórek stanowiące po uzgodnieniu własność Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przewieźć do siedziby Zamawiającego i uwzględnić ten transport w kosztach pozycji. Prośba o podanie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że materiały z rozbiórek, które po uzgodnieniu z Zamawiającym będą stanowić własność Zamawiającego, należy wywieźć na odległość do 20km na terenie gminy Dywity. W ofercie należy również uwzględnić koszt załadunku i wyładunku materiałów rozbiórkowych. Pozostałe materiały rozbiórkowe które w uzgodnieniu z Zamawiającym nie stanowią jego własności, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w swojej ofercie jako ich załadunek, wywóz i utylizację.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity  
Ewa Sadowska**