

Dywity, dnia 29.10.2010 r.

.....  
.....

Nasz znak: GB.I.341/24/2010

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tuławkach, gmina Dywity.”**

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęło następujące zapytanie:

1. czy dopuszcza się wykonanie oczyszczalni ścieków w tej samej technologii zatopionych złóż biologicznych przedmuchiwanym powietrzem, z tą różnicą że złoża biologiczne będą umieszczone w obudowie wykonanej z polietylenu ?

Na powyższe pytanie udzielam odpowiedzi :

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii równoważnej (opis w części V załącznika nr 2 SIWZ) „ *Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów, bądź rozwiązań systemowych zamiennych, (w świetle zapisów art.30 Pzp - rozwiązania równoważne) równoważnych o parametrach technicznych zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej dotyczącej technologii oczyszczalni ścieków.*

*Wykonawca zobowiązany będzie wykazać ,że oferowane przez niego roboty budowlane będą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego.*

*W wycenie rozbudowy oczyszczalni na bazie rozwiązań równoważnych należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń w terminie określonym w SIWZ ”.*

Dodatkowo podaję ,że dokumentacja zamienna będzie konieczna ze względu na możliwe odchylenia urządzeń i obiektów od planu zagospodarowania terenu oraz warunków fundamentowania gdy wystąpią elementy w myśl Prawa budowlanego jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego (Zamawiający powinien uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu narzucone w decyzji pozwolenia na budowę) oraz na zmianę pozwolenia wodno prawnego (gdyż może wystąpić zmiana w załączniku do decyzji).

*Kierownik Referatu Budownictwa  
i Inwestycji Komunalnych  
(-) Ewa Sadowska*