

Dywity, dnia 29.03.2011r.

.....  
.....  
.....

Nasz znak: GB.I.341/2/2011

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – „ Budowa oczyszczalni ścieków w Spręcowie , gmina Dywity.”**

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o informację , czy dostawca zaprojektowanej technologii legitymuje się certyfikatami, o których mowa w odpowiedzi nr 8 z dnia 24.03.2011 tj. EN ISO 3834-02, ISO 9001 oraz ISO 14001. Proszę o ich przedstawienie. W przypadku , kiedy dostawca nie posiada podanych certyfikatów, w myśl zasady równego traktowania , proszę o odstąpienie od warunków przedstawienia tych certyfikatów.

2. Z przeprowadzonej rozmowy z producentem wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków , wynika ,ze dla projektowanego zapotrzebowania wynikającego z dokumentacji przetargowej zamieszczonej przez Zamawiającego należy przyjąć oczyszczalnię ścieków SC380 a nie SC300.

W związku z zaistniałą sytuacją , proszę o podanie której oczyszczalni ścieków : SC380 czy SC300 cenę należy ująć w kosztorysie ofertowym.

**Na powyższe pytania udzielam odpowiedzi :**

**Ad.1** Dostawca zaprojektowanej technologii posiada certyfikaty ISO : EN ISO 3834-2, ISO 9001 oraz ISO 14001.

**Ad.2** W kosztorysie ofertowym należy ująć koszty wyposażenia technologicznego zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z projektu na 380 RLM – SC380.

*Z up. Wójta  
(-) Daniel Zadworny  
Sekretarz Gminy*