

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer : ZP.271.12.2013.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Spręcowo w ramach Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.**”

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania , na które udzielam odpowiedzi :

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych zamiast zaprojektowanych ? Jakie wymogi dotyczące rozwiązań równoważnych muszą być spełnione przez urządzenie możliwe do zaoferowania Zamawiającemu ?

Ad.1 Tak, zgodnie z pkt. IV załącznika nr 2 do SIWZ .

Zapytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie , jakich certyfikatów będzie wymagał Zamawiający na etapie rozstrzygnięcia przetargu w odniesieniu do zaprojektowanej oczyszczalni ścieków ?

Ad2. Zamawiający nie wymaga złożenia certyfikatów. Zamawiający dopuszcza oferowanie oczyszczalni zgodnych z normą PN EN 12566-3+A1:2009, dla których producent przed dniem składania ofert wystawił deklarację zgodności. Celem potwierdzenia deklaracji zgodności Wykonawca musi do oferty dołączyć deklaracje zgodności oferowanych oczyszczalni ścieków wraz z raportem badań efektywności oczyszczania, wykonanego przez laboratorium notyfikowane w zakresie : skuteczności oczyszczania ścieków (osiągniętych parametrów) , wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników , wodoszczelności , trwałości materiału z którego wykonane będą zbiorniki . Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii raportów z badań . Ocena równoważności zostanie dokonana w momencie oceny ofert na podstawie dołączonych dokumentów.

Zgodnie z art.30 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ciężar udowodnienia, iż przedmiot jest równoważny spoczywa na Wykonawcy.

Zapytanie 3:

Proszę o sprecyzowanie , na której ze stron postępowania będzie spoczywała zmiana Pozwolenia na budowę w przypadku zastosowania urządzenia równoważnego ?

Ad3. Staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 pkt IV SIWZ „ W wycenie budowy oczyszczalni na bazie rozwiązań równoważnych należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamienną dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń w terminie określonym w SIWZ” .

Zapytanie 4:

Zgodnie z pkt. IV załącznika nr 2 do SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń i materiałów, bądź rozwiązań systemowych zamiennych” i dalej Zamawiający podaje „ W wycenie budowy oczyszczalni na bazie rozwiązań równoważnych należy uwzględnić koszt wykonania i zatwierdzenia zamienną dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń w terminie określonym w SIWZ ”. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zastosowanie urządzenia wykonanego z materiału innego niż zaprojektowany (polietylen) o wymiarach zbliżonych do zaprojektowanych spowoduje konieczność wykonania zamienną dokumentacji projektowej ?

Ad.4 Jeżeli będą to zmiany istotne w stosunku do zatwierdzonego projektu (określone w art.36a Prawa budowlanego) zaistnieje konieczność uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .

Zapytanie 5:

W związku z faktem , iż na Zamawiającym został nałożony obowiązek monitorowania jakości ścieków oczyszczonych w ilości :

4 próbki w ciągu roku , a jeżeli zostanie wykazane , że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnych latach) ; jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy ująć koszt badania ścieków surowych i / lub oczyszczonych ? Jeżeli tak to w jakiej ilości i w jakiej częstotliwości ? (czy mają to być badania ścieków wykonywane przez cały okres trwania gwarancji tj. 36 m-cy w ilości wskazanej w pozwoleniu wodno-prawnym techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ? Czy tylko w momencie przekazania obiektu do użytkowania ? Czy badania ścieków mają być wykonane przez laboratorium notyfikowane czy mogą być przez laboratorium akredytowane ?

Ad.5 W cenie oferty należy ująć koszt badania ścieków (surowych i oczyszczonych) wykonywanych przez cały okres trwania gwarancji tj. 36 m-cy w ilości wskazanej w pozwoleniu wodno-prawnym . Częstotliwość : jedno badanie w momencie przekazania oczyszczalni do użytkowania , kolejne badanie max. 4 tygodnie od wykonania oczyszczalni , po 1 i 2 roku eksploatacji oraz ostatnie badanie na 3 miesiące przed końcem okresu gwarancji. Wyniki badań Wykonawca zobowiązany będzie okazać na rocznych przeglądach gwarancyjnych. Badania mogą być wykonywane przez laboratorium akredytowane.

Zapytanie 6:

Czy Zamawiający dysponuje specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ? Jeżeli tak zwracamy się z prośbą o udostępnienie .

Ad.6 Tak, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zostanie umieszczona na stronie Zamawiającego .

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska**