



NR OBWODU	TCW+KL	V - Ochronniki przedwprzepięciowe typu 2 SPC-S 20/280/4 (MOELLER)			
NAZWA	ZASILANIE Z ROZDZ. TK				
IŁOŚĆ	1p	CW	obwód zasil. 3~	KL	obwód gniazdz 3~
P [kW]	8,5	1p	1p	1p	
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	roziłącznik 3p 40A	4,40	Rozł. bezp. 3p 3xD01 gG16A	4,09	Rozł. bezp. 3p 3xD01 gG16A
URZĄDZENIE STERUJĄCE/STYCZNIK					
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY					
PRZEWODY/KABLE	YDYŻO 5X10	YDYŻO 5x4 RL28/nt		YDYŻO 5x4 RL28/nt	
UWAGI	Obud. 2x12mod IP44/IIKL.	Centrala wentyl.	Klimatyzator		