## OZNACZENIA OPRAW - OŚWIETLENIE PODSTAWOWE:

M Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz - poliwęglan, IP65/IK10/kl. I, 1x35W/840 T5, statecznik elektroniczny z funkcją wstępnego podgrzewania elektrod świetlówki ("ciepły start")
(np.: NEPTUN PC T5 1x35W E 840 (LUXIONA) lub równoważna)

N Oprawa nastropowa szczelna z dyfuzorem opalizowanym, korpus i klosz - poliwęglan, IP65/IK10/kl. I, 1x28W/840 T5, statecznik elektroniczny z funkcją wstępnego podgrzewania elektrod świetlówki ("ciepły start")
(np.: NEPTUN PC T5 1x28W E 840 (LUXIONA) lub równoważna)

## OZNACZENIA I UWAGI:

*S2O5* - oznaczenie obwodu oświetleniowego

pd, pd1 - oznaczenie łączników

1. Przewody do opraw oświetlenia podstawowego - YDYżo3(4)x1,5.
2. Przewody do łączników schodowych i świecznikowych - YDY3x1,5.
3. Przewody do łączników jednobiegunowych i przycisków - YDY2x1,5.

## OZNACZENIE OPRAW - OŚWIETLENIE AWARYJNE:

AW4 Oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa (nabudowywana), oprawa - blacha stalowa malowana proszkowo, źródło światła LED (3x1W), IP20/kl.1, z modułem awaryjnym z funkcją adresowania do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych, czas pracy w trybie awaryjnym: 1 godzina, awaryjno-sieciowa (DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT (AMATECH) ) lub równoważna)

RYSUNEK ROZPAATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATAMI ROZDZIELNIC

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROEL | | OBIEKT: Rozbudowa budynku zespołu szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun | |
| PROJEKTOWAŁ upr.bud.81/83/OL | Zbigniew Bardzicki | ADRES: Dywity dz.837/1 obr.5 | DATA: 06.2015 |
| OPRACOWAŁ | | BRANŻA: ELEKTRYCZNA | SKALA: 1:50 |
| | | TYTUŁ RYS.: Plan instalacji oświetleniowej część szkolna - poddasze | NUMER RYSUNKU: E-5 |
| SPRAWDZIŁ upr.bud.24/02/OL | Marek Hanowski | | |