



ZALECA SIĘ WYMIANĘ WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO
W ROZDZIELNICY RG NA MECHANIZMOWY
I WYKONANIE PRZYCISKÓW P.POZ PRZY
WEJŚCIACH GŁ. DO BUDYNKU SZKOŁY

[illegible]