

**Bilans mocy - rozdzielnica****TST**

			P	$\cos \varphi$	$\operatorname{tg} \varphi$	Q	S
oświetlenie komunikacja	STO1		0,12	0,95	0,33	0,04	0,13
oświetlenie WC, wentylator kanałowy	STO2		0,33				
oświetlenie jadalnia	STO3		0,67				
	współczynnik kz	0,85	0,1	0,95	0,33	0,0	0,1
obwód gniazd 1 fazowych	STg		1,2	0,9	0,48	0,58	1,33
	współczynnik kz	0,9	1,1	0,90	0,48	0,5	1,2
	moc zainstalowana		<b>1,3</b>	0,90	0,47	0,6	1,5
	współczynnik kj	0,9					
	moc szczytowa (kz,kj)		<b>1,1</b>	<b>0,90</b>	<b>0,47</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>

**Dobór włz do tablicy rozdzielczej****TST**