



KUCHNIA

UWAGA :

ZALECA SIĘ WYMIANĘ WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO
W ROZDZIELNICY RG NA MECHANIZMOWY
I WYKONANIE PRZYCISKÓW P.POŻ PRZY
WEJŚCIACH GŁ. DO BUDYNKU SZKOŁY

PROEL 10-456 Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15 tel. (089) 5331330		OBIEKT Rozbudowa budynku zespołu szkół w Dywitach o przedszkole z 2 oddziałami oraz przebudowa zaplecza sali sportowej z utworzeniem trybun	
PROJEKTOWAŁ upr.bud.91/83/OL	Zbigniew Bardzicki	ADRES Dywity dz.837/1 obr.5	DATA 06.2015
OPRACOWAŁ		BRANŻA ELEKTRYCZNA	SKALA 1:50
SPRAWDZIŁ upr.bud.24/02/OL	Marek Hanowski	TYTUŁ RYS. Schemat zasilania	NUMER RYSUNKU E-4