



OZN. OBWODU											
OPIS	TK1stn.		ISTN. OBWODY								
ILOŚĆ	1p										
P _n /P _s [kW]	47										
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	WG - rozłącznik główny tR 200A										
URZĄDZENIE STERUJĄCE											
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY											
PRZEWODY	YL Yżo 5x35										
UWAGI	Rozdz. istn.										
TEMA T:	Zespół Szkół w Dywitach					Projektował : Z. Bardzicki upr. bud. 91/83/OL					
Adres:	Dywitły dz.837/1 obr.5					Olsztyn ul. Wyszyńskiego 15/33					
Tytuł rys.:	Schemat rozdzielnic TK1proj.					Sprawdził : M. Hanowski upr. bud. 24/02/OL				nr rys. E-6 arkusz 1/2	