

Dywity, dnia 30.08.2016 r.

ZP.271.9.2016.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.4.2016.

Dot. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi w Spręcowie .

Informuję ,że w dniach 25.08.2016 r. i 26.08.2016 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferenta dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) , na które udzielam odpowiedzi.

Pyt. 1 Zamawiający w zamieszczonej dokumentacji technicznej powołuje się na nieaktualne WT dotyczące materiałów wsadowych do mm-a jak i do samej mm-a. Aktualne, zastępujące poprzednie wydania WT to „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych, utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”.

Czy Zamawiający potwierdza, że kruszywa oraz mieszanki z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą oraz ścierną mają być zgodne z „WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, że kruszywa i mieszanki z betonu asfaltowego na warstwę wiążącą oraz ścierną należy wykonać zgodnie z WT-1 2014 Wymagania Techniczne, Kruszywa do mieszanek mineralna-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne, Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”

Pyt. 2 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16 W zamiast AC 11 W na całym zadaniu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki AC 16 W.

Pyt. 3 W udostępnionej dokumentacji technicznej nie zostały zamieszczone ST odnośnie branży drogowej. Prosimy o udostępnienie brakujących SST.

Odp. Zamawiający informuje, że zamieszczono brakujące SST.

Pyt.4 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada niezbędne decyzje na realizację inwestycji oraz o ich załączenie.

Odp. Tak, Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje zezwalające na realizację inwestycji. Zamieszczono decyzje: Dyw/66/2015 oraz Dyw/33/2016.

Pyt.5 Czy Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew? Prosimy o jej załączenie.

Odp. Tak, Zamawiający posiada decyzję zezwalającą na wycinkę drzew (Dyw/33/2016).
Załączono decyzję.

Pyt. 6 Prosimy o wskazanie miejsca wywieżenia drewna z wycinki .

Odp. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji wskaże miejsce wywozu drewna z wycinki.
Do kalkulacji należy przyjąć wywóz na odległość do 15km.

Pyt. 7 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu.

Odp. Zamawiający potwierdza, że nie wymaga złożenia kosztorysu z ofertą .

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Ewa Sadowska