

Dywity, dnia 13.04.2017 r.

ZP.271.6.2017.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: E.271.1.2017.SM.

Dot. Przetarg nieograniczony na zadanie : „Modernizacja budynku byłej szkoły na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie , gmina Dywity” .

Informuję ,że w dniu 12.04.2017 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytanie oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) , na które udzielam odpowiedzi :

1. Czy posiadają Państwo aktualne warunki przyłączenia energii elektrycznej. Jeśli tak to proszę o umieszczenie ich na stronie. Warunki przyłączenia znajdujące się w dokumentacji są nieaktualne. Obecnie Energa nie stosuje aparatów wrysowanych w schemacie Złącza Licznikowego co może skutkować nie przyłączeniem budynku do sieci elektrycznej.

Odp. Zamawiający informuje, że warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane w dniu 15.09.2008 r. były podstawą opracowania projektu budowlanego instalacji elektroenergetycznych w budynku byłej szkoły w Brąswaldzie 18. W oparciu o ten projekt wykonano zasilanie budynku i instalację elektryczną wewnętrzną na parterze budynku. Instalację elektryczną na poddaszu tego budynku należy traktować jako rozbudowę z zasilaniem z istniejącej rozdzielniczy.

2. Proszę o wskazanie przykładowych typów żyrandoli lub kwotę jaką należy przyjąć na ich zakup. Rozpiętość cenowa żyrandoli jest bardzo duża 300 zł do kilku tysięcy złotych.

Odp. Zamawiający informuje ,że zaplanował zakup żyrandoli w cenie jednostkowej około 500 zł .

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska**