

Dywity, dnia 04.04.2018 r.

ZP.271.8.2018.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.4.2018.

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej w Słupach- I etap ”.

Informuję ,że dnia 29.03.2018 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytanie oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) , na które udzielam odpowiedzi.

1. Z jakiego rodzaju rur mają być wykonane rurociągi ponieważ w SIWZ występują rury PP SN8, w dokumentacji na profilach PP SN8, w opisie technicznym do projektu pkt 6.2 – rury PVC, PP SN8 obustronnie gładkie, w STWiOR pkt 2.21 rury PVC SN8, SN12 lite, pełne obustronnie gładkie, rury PP SN8, SN12,5 oraz rury GRP.

Ponieważ rur PP SN8 gładkich wymienionych w projekcie na profilach oraz w SIWZ żaden producent w Polsce nie produkuje – produkuje SN10, jednoznaczne wskazanie rodzaju rur jest niezbędne dla prawidłowej wyceny oferty a nadmieniam, że różnice cen wymienionych typów rur są bardzo istotne.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do kalkulacji ceny należy przyjąć rury PVC lite SN8 obustronnie gładkie o średnicach wskazanych w dokumentacji.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska**