

Dywity, dnia 27.06.2018 r.

ZP.271.15.2018.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: INF.271.1.2018.

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Gminy Dywity" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Informuję, że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytanie oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) , na które udzielam odpowiedzi:

Dot. Załącznik nr 3g do SIWZ - Wymagania dotyczące dostarczonych szaf - 1. Szafa serwerowa - 1 sztuka.

PYTANIE: Zamawiający opisując parametry szafy rack 42U zawarł między innymi następujący zapis „standardowo wyposażona przez producenta w drzwi przednie przeszkolone z możliwością zmiany strony mocowania”.

Należy tu wyjaśnić, iż sprzęt wyszczególniony w Załączniku nr 3e do SIWZ, który ma zostać zamontowany w tej szafie wymaga swobodnego przepływu powietrza (przód->tył) do chłodzenia podzespołów. Zatem wymaganie dotyczące przeszkolonych drzwi, spowoduje znaczne utrudnienie w chłodzenie sprzętu, a nawet może doprowadzić do przegrzewania się.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w następujący sposób: „standardowo wyposażona przez producenta w drzwi przednie z blachy perforowanej z możliwością zmiany stron mocowania”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza możliwość dostarczenia szafy serwerowej wyposażonej przez producenta w drzwi z blachy perforowanej z możliwością zmiany stron mocowania.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska**