MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH ARKUSZ 1/2

Oznaczenie kancelaryjna zgłoszenia pracy geodezyjnej	GD-PODGIK.6642.1.2974.2017
Województwo	warmińsko-mazurskie
Powiat	olsztyński
Jednostka ewidencyjna (miasto)	281404_2 DYWITY
Obręb ewidencyjny	281404_2.0011 MYKI
Położenie:	Słupy
Działka ewidencyjna	92, 144/1, 161/68, 3087/2
Skala mapy	1:500
Nazwa układu współrzędnych	2000/7
Numer godła	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	7.209.17.06.2.4, 7.209.17.06.4.2 7.209.17.06.4.4, 7.209.17.11.2.2
Elementy projektowane.	proj.w.

UWAGA:
Na zaznaczonym obszarze nie ustalono służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.
Nie wyklucza się istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie zgłoszonych do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a–20b Prawa budowlanego, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego

Pieczątka firmowa

LEGENDA:

- Projektowana kanalizacja deszczowa
- Projektowane studnie kanalizacji deszczowej
- Projektowana kanalizacja deszczowa - etap I - uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej nr 400/2018.

- t - Istn. sieć telekomunikacyjna
- g100 - Istn. gazociąg
- w100 - Istn. sieć wodociągowa
- ks300 - Istn. sieć kan. sanitarnej
- kd300 - Istn. sieć kan. deszczowej
- eN - Istn. linia energetyczna podziemna

PS. 6m rura ochronna AROT PS ϕ 83mm² o długości 1m (rozkop)

PS1. 6m rura ochronna AROT PS ϕ110mm² o długości 1m (rozkop)

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Olsztynie
Rejon Dystrybucji w Olsztynie, ul. Cicha 7
Uzgodnienie nr 92T/1127/08/18
Obiekt: kanalizacja deszczowa w msc. Słupy
Uzgodniono pod względem kolizji z istniejącymi urządzeniami energetycznymi będącymi w eksploatacji Rejonu Dystrybucji w Olsztynie z uwagami:
zawartymi w piśmie przewodnim w szczególności zabezpieczenie kabli wrami osłonowymi PSMO przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia i uzyskać uzgodnienie z wpisem w pyckie zagospodarowania terenu przez pracownik ENERGA-OPERATOR
05.10.2018
Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Dariusz Bogdaniuk

„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: **P.2814.2018.1079"**

Wojciech Rudzki

Branża: ELEKTRYCZNA	Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Pasieka ul. Makowa 8, 11-010 Barczewo		
Rysunek	**Projekt zagospodarowania terenu**		Nr rys. 1.0
Zadanie	Rury osłonowe na kablach nN 0,4kV przy kolizjach		
Inwestor	Gmina Dywity ul. Olsztyńska 32 11-001 Dywity	Projekt budowlany sierpień 2018 r.	skala 1:1000
Projektant:	Jan Pasieka	upr. nr 245/OL/86	
Sprawdzający:			