

ZP.271.14.2019.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.7.2019.

Dot. Przetargu nieograniczonego na zadanie : „Budowa drogi Redykajny-Brąswald .

Informuję ,że dnia 23.07.2019 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły zapytania oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) , na które udzielam odpowiedzi :

1 Czy Zamawiający posiada wymagane zgody na wykonanie wycinki drzew i krzewów w okresie lęgowym ptaków?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że inwestycja realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, na podstawie której do usuwania drzew i krzewów nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie.

2 Prosimy Zamawiającego o podanie lokalizacji przepustów do oczyszczenia poz. 4d.1.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć czyszczenie przepustu na początku opracowania pod zjazdem na działkę o nr geod. 36 obr. Dywity.

3 Prosimy Zamawiającego o podanie pozycji do rozliczenia kosztów wykonania karczowania krzaków- gdyż pozycja 2d.1 mówi o 17 szt. drzew i krzewów. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie pozycji kosztorysowej – Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów .

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy pkt 16 „Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. **Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.**

4 Prosimy o zmianę w opisie pozycji 10d.2 „Nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego gr 4cm.” na zgodną z projektem „Nawierzchnia wiążąca z betonu asfaltowego gr 5cm” lub zmianę w projekcie grubości warstwy wiążącej.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

5 Prosimy o zmianę w opisie pozycji 10d.3 „Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego gr 5cm ” na zgodną z projektem „Nawierzchnia ścieralna z betonu asfaltowego gr 4 cm ” lub zmianę w projekcie grubości warstwy ścieralnej.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

6 Prosimy o zmianę ilości przedmiarowej warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej oraz podbudowy z kruszywa na zgodne z projektem. Zdaniem Wykonawcy prawidłowe ilości są większe.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

7 Prosimy o korektę powierzchni wjazdów w przedmiarze na zgodną z projektem.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

8 Z uwagi na to, że zakres robót potrzebnych do odtworzenia rowów jest znacznie większy niż zakładane w opisie 30 cm prosimy o zmianę opisu pozycji kosztorysowej.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na całkowite zamknięcie drogi na czas wykonania robót nawierzchniowych?

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy pkt 15 „Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia rozbudowywanej drogi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji.”

10. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych na:

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C 50/30
- wykonanie w-wy wiążącej
- wykonanie w-wy ścieralnej.

Jeżeli tak, to prosimy o określenie miejsca i zakresu wykonywania tych odcinków.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów stawianych przy kontroli jakości określonych w STWIOR w pkt 6 w rozdziale D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Z up. WÓJTA GMINY Ewa Sadowska