

Dywity, dn. 15.06.2020r.

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.3.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie nr 14

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym, przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia, prosimy o podanie średnicy studni betonowych jakie należy zamontować na nowobudowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy ująć studnie betonowe o średnicy dn1000 z pierścieniem odciążającym, stopniami włączowymi oraz pokrywą żeliwną D400.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie z jakich rur (PCV czy PP) ma być wykonana sieć z przyłącza kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w wycenie należy uwzględnić rury PVC