



PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OLSZTYNIE

BI.ZUZ.4.4210.33.2022.RS

GK
12.7.2022



DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 1, w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 oraz art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Kieźliny (ul. Sowy i Malewskiego) do rzeki Wadąg w m 5+660 (dz. nr 48/1 obr. 10 m. Olsztyn, gm. Olsztyn), Dyrektor Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

o r z e k a

1. udzielić Gminie Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Olsztyn pozwolenia wodnoprawnego usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Kieźliny (ul. Sowy i Malewskiego) do rzeki Wadąg w m 5+660 (dz. nr 48/1 obr. 10 m. Olsztyn, gm. Olsztyn), w ilości:

$$Q_{\max s} = 0,03773 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr}} = 1860 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni - 0,36 ha

Powierzchnia zredukowana – 0,288 ha

- a) Odbiornik wód opadowych i roztopowych: woda – rzeka Wadąg w km 5+660, dz. nr 48/1 obr. 10 m. Kieźliny za pośrednictwem istniejącego wylotu DN300 mm o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5965238.9, Y = 7467788.7.
 - b) W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego w celu usunięcia przyczyn i skutków awarii należy pojąć niezwłoczne działania naprawcze powiadamiając firmy posiadające środki techniczne do zminimalizowania ewentualnych szkód w środowisku i odpowiednie służby.
2. Zastrzec, że:
 - a) nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,
 - b) niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących

wobec tych nieruchomości i urzędzeń,
c) wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urzędzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

3. Ustalić okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych na czas **30 lat**, liczony od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.
4. Odmówić nadania niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Podstawę do wydania niniejszej decyzji stanowi „Operat wodnoprawny na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu osiedla zabudowy jednorodzinnej w m. Kieźliny, zlokalizowanego w obrębie Kieźliny przy ul. Sowy i Malewskiego, do rzeki Wadąg w km 5+660 – działka nr 48/1 obręb 0010 m. Olsztyn, gm. Olsztyn, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie” opracowany przez pana Pawła Kołaka w grudniu 2021 r. oraz zgromadzone w toku postępowania dowody, dokumenty i informacje.

Uzasadnienie

Postępowanie wszczęto na wniosek Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, z dnia 11 lutego 2022 r. (data wpływu do tut. organu 14.02.2022 r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do wód lub do urzędzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Kieźliny (ul. Sowy i Malewskiego) do rzeki Wadąg w m 5+660 (dz. nr 48/1 obr. 10 m. Olsztyn, gm. Olsztyn).

Do ww. wniosku dołączone zostały zgodnie z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t. j.) wymagane dokumenty tj. operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXVII/369/16 Rady Miasta Olsztyna w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej granicy miasta Olsztyna – pismo Prezydenta Miasta Olsztyna znak: UA.6727.4.6.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. oraz Uchwała NR XIII/114/19 Rady Gminy Dywity w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miejscowości Kieźliny, gmina Dywity – pismo Wójta Gminy Dywit z dnia 10 czerwca 2022 r.), oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanej w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanego do wykonania urzędzenia wodnego.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie.

Zawiadomieniem z dnia 4 kwietnia 2022 r., znak: BI.ZUZ.4.4210.33.2022.RS na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 t. j.), strony postępowania, poinformowane zostały o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń.

Po dokonaniu analizy przedłożonych dokumentów tut. organ stwierdził, że planowane zamierzenie polegać będzie na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących dróg osiedlowych o nawierzchni utwardzonej przy ul. Sowy i Malewskiego w Kieźlinach do rzeki Wadąg w km 5+660 jej biegu, w ramach usługi wodnej. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej, odbywać się będzie poprzez istniejący wylot DN300

mm, zlokalizowany na dz. nr 48/1 obr. 10 m. Olsztyn. Zgodnie z zawartą w przedłożonej dokumentacji informacją przedmiotowy wylot został wykonany na podstawie udzielonej decyzji Starosty Olsztyńskiego znak: GŚ.I/IV/6223/59/209/08/2009/W z dnia 15 stycznia 2009 r. Wody opadowe i roztopowe pochodzące ze zlewni o powierzchni rzeczywistej 0,36 ha (powierzchnia zlewni zredukowanej – 0,288 ha) odprowadzane będą w ilości: $Q_{maxs} = 0,03773 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{srr} = 1860 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Zgodnie z § 17 ust 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, tj. pochodzące z innych niż zanieczyszczone powierzchnie szczelne: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha oraz obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha, mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania. Z treści dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę wynika, że mimo możliwości odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego obszaru bez oczyszczania, stosowane są urządzenia podczyszczające, tj. osadnik w studni rewizyjnej oraz zainstalowany zostanie separator substancji ropopochodnych. Według wnioskodawcy zapewnią one ograniczenie ilości zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych do poziomu, określonego w § 17 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311).

Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. *w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1959) zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Pregofy, w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) – PLGW700020 o stanie dobrym i niezagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywnie Wodnej oraz w naturalnej zlewni rzecznej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW700020584499 „Wadą do wypływu z jeziora Wadąg do ujścia” o stanie dobrym i niezagrożonym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW. Cele środowiskowe dla tej JCWP to osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego.

Nie prognozuje się negatywnego wpływu planowanego zamierzenia na stan wód powierzchniowych i podziemnych, na realizację celów środowiskowych dla nich określonych oraz na warunki korzystania z wód regionu wodnego określone Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. *w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Łyny i Węgorapy* (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).

Rzeka Wadąg (dz. nr 48/1 obr. 10 m. Olsztyn, gm. Olsztyn), tj. odbiornik odprowadzanych wód opadowych i roztopowych, zlokalizowana jest na obszarze podlegającym ochronie wymienionym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), tj. w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, na terenie którego obowiązują zapisy Uchwały Nr XXVI/606/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. *w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny* Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r., poz. 2466). Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy zakazów i ustaleń ochronnych określonych dla ww. formy ochrony przyrody.

Teren, na którym planowane jest zamierzenie objęte wnioskiem, znajduje się poza obszarem zagrożenia i ryzyka powodziowego, realizacja zamierzenia nie jest sprzeczna z zapisami Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).

Niniejsze pozwolenie, zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 2233), nie narusza: ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymagań dotyczących ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków wynikających z przepisów odrębnych.

Zgodnie z treścią art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735): „decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia”. Z powyższego zapisu wynika, że organ w zależności od okoliczności sprawy, rozstrzyga w kwestii natychmiastowego wdrożenia decyzji w życie.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 lutego 1998 r. (sygn. V SA 688/97), jedną z przesłanek nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest „niezbędność” niezwłocznego wdrożenia danego rozstrzygnięcia w życie. Chodzi tu o przypadek, gdy - w danym czasie i w istniejącej sytuacji - nie można obejść się bez wykonania praw lub obowiązków, o których rozstrzygnięto w decyzji, gdyż zwłoka w ich wykonaniu zagraża dobrom określonym w art. 108 § 1 k.p.a. Zagrożenie to musi mieć realny charakter. Podkreśla się, że rygor natychmiastowej wykonalności ma charakter wyjątku od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych, w związku z czym przesłanki uzasadniające taki rygor muszą być poddawane ścisłej wykładni (por. np. wyrok NSA z 30 czerwca 2006 r., sygn. I OSK 116/06).

Jak wynika z zapisów art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ w zależności od okoliczności sprawy, rozstrzyga w kwestii natychmiastowego wdrożenia decyzji w życie. W przedmiotowym przypadku wnioskodawca nie wskazał interesu społecznego lub wyjątkowo ważnego interesu stron przemawiającego na nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, w związku z powyższym odmówiono jego nadania.

Przedłożona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postępowania dowody, dokumenty i informacje pozwalają na wydanie decyzji w podanym zakresie i na określonych warunkach. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a ust. 1 Kpa). Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ust. 2 Kpa).



DYREKTOR

Dariusz Wasieła