

Dywity, dnia 05.03.2014

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym Znak postępowania:

ZP.272.4.2014, nr pozycji dokumentacji zamówień publicznych Referatu Budownictwa i
Inwestycji Komunalnych - GB.271.1.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja szkoły w Sprecowie poprzez kompleksową modernizację systemu ogrzewania w szkole podstawowej w Sprecowie w oparciu o odnawialne źródła energii” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Informuję ,że w trakcie procedury przetargowej do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło następujące zapytanie oferenta :

ZAPYTANIE :

W związku z zastosowaniem warunku dot. Doświadczenia wykonawcy polegającym na : „ **pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 100kW (wg. EN14511) wraz z dolnym źródłem w otworach o głębokości nie mniejszej niż 190m o wartości łącznej nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto potwierdzonych projektem robót geologicznych**” oraz zapisami w PFU stanowiącymi integralną część SIWZ wskazującymi , że należy wykonać dolne źródło w wersji min.24 sondy pionowe po 100 mb, podobną głębokość podaje Zamawiający projekt geologiczny (99 mb) proszę o wyjaśnienie tak sprecyzowanego warunku, który w tej sytuacji jest nadmierny i wygórowany w stosunku dotyczącym doświadczenia w stosunku do przedmiotu zadania będącego przedmiotem postępowania przetargowego. Odwierty o głębokości 190 mb nie będą wykonywane na przedmiotowym zadaniu, zatem tak postawiony warunek nie znajduje żadnego uzasadnienia a nadto stanowi istotne ograniczenie.

ODPOWIEDŹ :

Zdaniem Zamawiającego opis oceny spełniania warunku określonego w rozdziale IV SIWZ odnoszącego się do posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia został sformułowany w sposób obiektywny a podyktowany był specyfiką zamówienia.

Wynika ona z danych z zamiennego projektu robót geologicznych ze stycznia 2014 r. gdzie założono wykonanie 15 otworów wiertniczych o głębokości 199,00 mb, w których zainstalowane będą sondy pionowe .

Zamienny projekt robót geologicznych został zamieszczony dnia 05.03.2014 r. na stronie Zamawiającego – Gminy Dywity pod adresem :

http://bip.warmia.mazury.pl/dywity_gmina_wiejska/zamowienia_publiczne

Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Ewa Sadowska