



Oznaczenia aparatów	Q7.5	Q8	L1	Q9	Q9.1	PC1		
Oznaczenia zacisków	16			L1, L2, L3, L4	FR321			
Opis	Nagrzewnica	Oswietlenie		Oswietlenie zewnętrzne - droga	Sterowanie oswietleniem zewnetrznym - droga ręczne	Sterowanie oswietleniem zewnetrznym - droga astronomiczny		
Moc	5	1,5		0,35				
Typ kabla	YDY 5x2,5	YDY 3x1,5		YKY 5x6				

SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
REALIZOWANE W UKŁADZIE TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ELEKTI
10-672 OLSTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	-
OBIEKT:	ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE	DATA:	05.2012
ADRES:	dz. nr 389/390/2, obręb 9 Kieźliny, gm. Dąbiv	NR RYS.:	E-3.4
TEMAT:	SCHEMAT ROZDZIELNICA RG	BUDOWLAN	
PROJEKTANT:	mjr inż. Norbert Walkiewicz	Upr. bud.: WAM0026/POE	
SPRAWDZAJĄCY:	mjr inż. Marek Pichacz	Upr. bud.: 116/870L	
OPRACOWAŁ:	inż. Radosław Czajka	Upr. bud.:	