



Oznaczenia aparatów	Q5	QS.1	QS.2	QS.3	QS.4	QS.5	QS.6	Q6
Oznaczenia zacisków		3	4	5	6	7		
Opis		GN 230V - grzejnik elektryczny	GN 230V - grzejnik elektryczny	GN 230V - grzejnik elektryczny	GN 230V - grzejnik elektryczny	GN 230V - grzejnik elektryczny	Rezerwa	
Moc		1,75	2,25	1,5	2	2		
Typ kabla		YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5	YDYp 3x2,5		

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
REALIZOWANE W UKŁADZIE TN-S

PRACOWNIA PROJEKTOWA "AKON"		BRANŻA:	ELEKTI
10-672 OLSZTYN UL. ELBLĄSKA 125		SKALA:	-
OBIEKT:	ZAPLECZE SANITARNO-SZATNIOWE	DATA:	05.2012
ADRES:	dz. nr 389/390/2, obręb 9 Kiełczyń, gm. Dąbiv	NR RYS.:	E-3.2
TEMAT:	SCHEMAT ROZDZIELNICA RG	BUDOWLAN	
PROJEKTANT:	mjr inż. Norbert Walkiewicz	Upr. bud.: WAM0026P00E	
SPRAWDZAJĄCY:	mjr inż. Marek Pichacz	Upr. bud.: 116/870L	
OPRACOWAŁ:	inż. Radosław Czajka	Upr. bud.:	