

BILANS ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO																
Nr pom.	Nazwa pom.	ilość natrys ków	ilość misek ustępowych	ilość pisuarów	ilość pow/		natry sk	Pow.	Wys.	Kub.	Krotn ość	Ilość	ilość pow.	Przyjęto nawiew	Przyjęto wyciąg	Centrala
					miska ustępowa	pisuar					wym.	pow. went. z kub	went. z urządzeń			
UKŁAD N1-W1																
1	POM.TRENERA							5,83	2,80	16,32	4	65,3	0	70	70	N2/W2
2	MAGAZYN							5,83	2,80	16,32	4	65,3		70	70	N1/W1
3	TALETA MĘSKA		1	1	50	25		5,62	2,80	15,74		0,0	75	75	75	N3/W3
4	TOALETA DAMSKA		1		50			5,83	2,80	16,32		0,0	50	50	50	N3/W3
5	SZATNIA							11,93	2,80	33,40	4	133,6		130	130	N4/W4
6	SZATNIA							11,93	2,80	33,40	4	133,6		130	130	N4/W4
7	ŁAZIENKA	1	1		50		80	5,62	2,80	15,74		0,0	130	130	130	N5/W5
8	ŁAZIENKA	1	1		50		80	5,62	2,80	15,74		0,0	130	130	130	N5/W5