



## POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

DU.710.1078.7318.2019.IW.

Olsztyn, 27 listopada 2019 r.

**Pan**  
**Sławomir Grajewski**  
ul. Olsztyńska 20f  
11-001 Dywity

Po rozpatrzeniu złożonego wniosku z dnia 08.11.2019 r. złożonego przez Pana Sławomira Grajewskiego działającego z upoważnienia Wójta Gminy Dywity dotyczącego uzgodnienia projektu oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1430 N, działka nr 278/2 i 502, obręb Różnowo, gmina Dywity uzgadniam projekt, na niżej podanych warunkach:

1. Trasę linii kablowej oświetleniowej w pasie drogowym należy zlokalizować na głębokości minimum 1,00m od nawierzchni drogi i minimum 1,00m od dna rowu, równolegle do osi drogi w odległości minimum 1,00 m od krawędzi jezdni oraz 0,50 m od krawędzi chodnika.
2. Trasę linii kablowej oświetleniowej przy przejściach pod jezdnią i nawierzchniami utwardzonymi należy zlokalizować na głębokości minimum 1,00m od jego rzędnej, równolegle do osi jezdni w rurze osłonowej, metodą bezwykopową.
3. Zabrania się lokalizowania słupów oświetleniowych w rowach odwadniających.
4. Przed przystąpieniem do realizacji ww. inwestycji należy powiadomić Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie o terminie rozpoczęcia prac i wystąpić z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego na czas trwania przedmiotowych prac.
5. Przed rozpoczęciem robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych robót.
6. Niezgłoszenie terminu rozpoczęcia robót oraz brak przekazania pasa drogowego wykonawcy zostanie potraktowane, jako zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi.
7. W przypadku konieczności odtworzenia nawierzchni jezdni, chodnika oraz pobocza należy opracować stosowny projekt wykonawczy, który należy uzgodnić z Zarządcą drogi.

Projektowane oświetlenie jest urządzeniem infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w związku z czym nie wymaga zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

DYREKTOR

Dariusz Jasiński

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Gmina Dywity

Dokument sporządził: Iwona Wilga tel. 89 535 66 39