

Dywity, dnia 22.02.2012r.

**Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer:  
GB.271.2.2013.KM**

Nasz znak: ZP.271.4.2013.

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„Zmiana sposobu użytkowania – przebudowa stodoły na budynek us/ugowy – Targowisko Wiejskie  
w Dywitach”

Informuję, iż w trakcie trwania procedury przetargowej do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło kolejne zapytanie, na które udzielono następującej odpowiedzi:

*Pyt. 1 W przedmiarach robót brak jest pozycji następujących elementów:*

- *Grzejniki szt. 3*
- *Bojler szt. 1*
- *Kurtyna powietrza szt. 2*

*w/w pozycje są zawarte w dokumentacji budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Proszę o wyjaśnienie*

Odp. W/w elementy należy przyjąć zgodnie z dokumentacją techniczną. Załączone przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy zgodnie z zapisami Rozdziału VIII SIWZ punkt 1 c .

Grzejniki elektryczne o wys. 500mm i dł. 500mm – szt. 2

Grzejnik elektryczny o wys. 500mm i dł. 100mm – szt. 1

Elektryczny ogrzewacz ciepłej wody – szt. 1

Kurtyna powietrza z nagrzewnicą elektryczną – szt. 2

*Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity  
Ewa Sadowska*