

Nasz znak: GB.271.15.2011.MC.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer
GB.271.15.2011.MC.

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „MEDIA KIEŻLINY”-
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z
makroniwelacją terenu w Kieźlinach, gm. Dywity”.**

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytanie na które udzielam odpowiedzi:

1. Pytanie: w projekcie budowlanym branży drogowej został zaprojektowany przepust drogowy dn. 500 o dł. 10 m na projektowanej drodze „D” (kilometr 0+640-0+650). W przedmiarze robót budowlanych nie został on ujęty. W związku z powyższym, czy przepust wchodzi w zakres prac objętych przetargiem? Jeżeli tak, to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych.

Odpowiedź: przedmiar robót należy uzupełnić o następującą pozycję:

Poz.	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej	m	10,00
	Przepust na rowie, zakończenia ścięte, umocnione brukiem.		

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Daniel Zadworny
SEKRETARZ GMINY