

Dywity, dnia 2011-03-24

Nasz znak: GB.271.1.1.2011.MC.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer
GB.271.1.1.2011.MC.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowę ścieżki pieszo- rowerowej wokół jeziora
Dywickiego- zagospodarowanie plaży wraz z budową pomostu”.

W trakcie trwania procedury przetargowej wpłynęły następujące zapytania:

1. Przekrój normalny ciągu pieszego i pieszo- rowerowego zakłada brak spadków poprzecznych, dodatkowo żerdzie dębowe są umiejscowione powyżej powierzchni ciągu pieszego. Naszym zdaniem takie rozwiązanie jest błędne, gdyż w obrębie ciągu zalegać będzie woda opadowa. Pragniemy zauważyć, że nawierzchnia tłuczniowa jest bardzo mało przepuszczalna. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości.
2. Czy ciąg pieszy różni się od ciągu pieszo - rowerowego szerokością lub jakąś inną cechą fizyczną?
3. W jaki sposób Zamawiający zakłada odwodnienie projektowanych ciągów?
4. Zamawiający wymaga użycia środka do impregnacji drewna „IMPRES”. Czy dopuszczalne jest użycie innego środka np.: WOLMANIT CX 10 (impregnacja ciśnieniowa).

Na powyższe pytania udzielam odpowiedzi:

ad.1 i 3. Zamawiający uważa, iż nawierzchnia z tłucznia kamiennego łamanego jest materiałem, który przepuszcza wodę. Ważne jest aby wykonać nawierzchnię z tłucznia łamanego pochodzącego z przekruszenia ziaren żwiru, kamieni narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nawierzchnie należy wykonać tak aby była ona przepuszczalna dla wody i uczestniczyła w hydrologicznym funkcjonowaniu terenu. Materiał nawierzchniowy winien być wbudowany ze spadkiem 2%. Zamawiający przewiduje tylko odwodnienie powierzchniowe.

ad.2. Ciągi różnią się tylko szerokością: 2 m ciąg pieszy, natomiast ciąg pieszo- rowerowego szerokości 3 m.

ad.4. Zamawiający wyrazi zgodę na impregnację drewna środkiem proponowanym przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaze, iż oferowany przez niego środek jest równoważny do opisywanego przez Zamawiającego (art.30 ust 5 Prawa zamówień publicznych).

Z up. Wójta
(-) Daniel Zadworny
Sekretarz Gminy