

Dywity, dnia 18.04.2017 r.

**ZP.271.6.2017.**

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: E.271.1.2017.SM.

**Dot. Przetarg nieograniczony na zadanie: „Modernizacja budynku bylej szkoły na potrzeby Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Brąswaldzie , gmina Dywity”.**

Informuję ,że w dniu 14.04.2017 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynęło pytanie oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ) , na które udzielam odpowiedzi :

1. Czy wbudowane płyty G-K na konstrukcji ( skosy, ściany szczytowe ) muszą posiadać odporność ogniową ?

**Odp.** Zamawiający informuje, że do wbudowania winny być zastosowane płyty g-k jako ognioodporne np. NIDA Ogień typ F .

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity  
Ewa Sadowska**