

Dywity, dnia 03.03.2015 r.

ZP.271.4.2015.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GB.271.2.2015.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo – Dąbrówka Wielka II etap na odcinku od km 1+940,5 do km 3 +233,74”** .

Informuję ,że do Urzędu Gminy Dywity wpłynęły pytania oferenta dotyczące treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zm ) :

#### **Pytanie 1**

Konstrukcja zjazdów pokazana na przekroju normalnym zawiera warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm, jednak pozycja ta nie została uwzględniona w przedmiarze robót. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie konstrukcji zjazdów.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm pod zjazdy należy ująć w poz. 9 przedmiaru stanowiącego załącznik do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w Dz. VIII ust.1 punkt c SIWZ załączone przedmiary mają charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca sporządza ofertę w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację.

#### **Pytanie 2**

Prosimy o wskazanie nazwy zadania jaką Wykonawca powinien posługiwać się w w/w postępowaniu, ponieważ w SIWZ i w projekcie umowy wskazane są dwie różne nazwy, co uniemożliwia poprawne wystawienie pełnomocnictwa .

#### **Odpowiedź**

W niniejszym postępowaniu należy posługiwać się nazwą zadania **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo – Dąbrówka Wielka II etap na odcinku od km 1+940,5 do km 3 +233,74”** tj. taką jak podano w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ . W projekcie umowy – załączniku nr 4 do SIWZ należy zmienić nazwę zadania na **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1453N na odcinku Różnowo – Dąbrówka Wielka II etap na odcinku od km 1+940,5 do km 3 +233,74”** .

Zmiana powyższa nie skutkuje zmianą treści ogłoszenia.

Z up. WÓJTA GMINY  
mgr inż. Ewa Sadowska