

ZP.271.3.2017.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym numer: GK.271.3.2017.ZD.

Dot. Przetarg nieograniczony na : „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupach, Gmina Dywity”.

Informuję ,że dnia 28.02.2017 r. do Urzędu Gminy Dywity wpłynął wniosek oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ – zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) , na który udzielam odpowiedzi :

Wniosek

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiarów o dostarczenie i osadzenie 6 szt nadproży stalowych wg projektu .W projekcie uwzględniono :

- a) 2 x C 140 L= 190 cm
- b) 2 x C 140 L= 190 cm
- c) 2 x C 160 L= 400 cm

Brak wyżej wymienionych nadproży w przedmiarach .

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia przedmiary w sposób następujący :

- a) Należy dodać poz. 93 w przedmiarach ujmując dostawę i montaż nadproży stalowych 2x C 140 o długości po 1,90 mb.
- b) W poz. 52 przedmiaru uwzględniono 3,00 mb nadproży (dwa nadproża prefabrykowane o długości 1,50 m) . Zamiast nich należy wycenić dostawę i montaż nadproży stalowych 2 x C 140 o długości po 1,50 m . W poz. b) pytania błędnie podano długość nadproży 1,90 m zamiast 1,50 m jak w projekcie technicznym .
- c) W poz. 79 przedmiaru uwzględniono dwa nadproża prefabrykowane o długości 400 cm . Zamiast nich należy wycenić dostawę i montaż nadproży stalowych 2 x C 160 o długości po 4,00 m.

Zmiany powyższe nie skutkują zmianą treści ogłoszenia. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe uzupełnienia podczas sporządzania ofert.

**Z upoważnienia Wójta Gminy Dywity
Ewa Sadowska**