OSADNIK PRZEPOMPOWNIA



SZCZEGÓŁ A
Skala 1:25



SZCZEGÓŁ B
Skala 1:25





DENITRYFIKACYJNE ZŁOŻE KORZENIOWE



Przekrój A–A

28– pomiędzy istniejącym osadnikiem a przepompownią zainstalować przepadową studnie ø600 typu Tegra h=1m

OSADNIK

UWAGA!
JAKO OSADNIK WYKOŻYSTAĆ ISTNIEJĄCE SZCZELNE SZAMBO

PRZEPOMPOWNIA



FILTR ROŚLINNY



DENITRYFIKACYJNE ZŁOŻE KORZENIOWE



Zestawienie elementów zamieszczono na rysunku nr 4

UWAGA!
W przypadku wystąpienia wód gruntowych powyżej posadowienia dna osadnika należy zamontować 2 osadniki z kręgów betonowych DN1200 które będą płytsze lub zamontować komorę w kształcie sześcianu, dobór musi uwzględniać pojemność osadnika min. 1,2m3

Obiekt:	ROŚLINNO–STAWOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW FRĄCZKI 50 DZ. NR 174 GM. DYWITY
Skala: 1:50	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY I POPRZECZNY
Nr rys: 3	Na podstawie technologii autorstwa dr hab. inż. Wojciecha Halickiego
Data: 05–2012	Opracowała: mgr inż. arch. Agnieszka Rzeczkowska — Podpis: